



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.

664039, г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9 А, т. 768-054

Предписание № 357/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

г. Иркутск
ул.Клары Цеткин, 9 А

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация

«Иркутская Вальдорфская школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 357 от «13» июля 2016 года, которое вынес главный государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Кунцевич Н.Н., была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Иркутская Вальдорфская школа» (далее – АНОО «Иркутская Вальдорфская школа»), по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, 11, кв. 16 (объект защиты: двухкомнатная квартира находящаяся на 1 этаже 2 этажного кирпичного дома, эксплуатируется как объект образования и прилегающая территория); г. Иркутск, ул. Марата, 11, кв. 15 (объект защиты: квартира, эксплуатируется как объект образования и прилегающая территория); г. Иркутск, ул. Марата, 11, кв. 23-24-25-26-28-29 (объект защиты: 10-комнатная квартира, находящаяся на втором этаже 2 этажного кирпичного дома, эксплуатируется как объект образования и прилегающая территория, (далее – Объект защиты)

Проверку проводил: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Кичигин М.В., эксперты не привлекались.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в период:

«11» августа 2016 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин.;

«15» августа 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня(ей) / 2 часа 30 минут

При проверке присутствовали:

- исполнительный директор Куклиев Василий Владимирович;

- исполняющий обязанности исполнительного директора- заместитель директора по административно-хозяйственной части (по совместительству) Шендеров Олег Борисович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
357/1/1-1	В помещении инвентарной, расположенной на первом этаже пристроя (литер «а») расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств, в том числе до электросветильников менее 0,5 м.	ч.1 ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2017 г.	
357/1/1-2	В помещении библиотеки на первом этаже основного здания (на поэтажном плане №4) отсутствует второй дублирующий пожарный извещатель.	п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». ч.1 ст.6, ч.10 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2017 г.	
357/1/1-3	В помещении библиотеки на первом этаже основного здания (на поэтажном плане №4) расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов и устройств, в том числе до электросветильников менее 0,5 м.	ч.1 ст.6, ч.6 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01.02.2017 г.	
357/1/1-4	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе, указывающие направление движения.	ст.84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	01.02.2017 г.	
357/1/1-5	В помещении на втором этаже основного здания (на	п. 61 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.02.2017 г.	

	поэтажном плане №21) отсутствует второй дублирующий пожарный извещатель.	п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». ч.1 ст.6, ч.10 ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
357/1/ 1-6	Высота участка пути эвакуации по лестнице, ведущей со второго этажа из помещения на поэтажном плане № 16 на первый этаж здания составляет менее 200 см (фактически 176 см – замеры произведены измерительной рулеткой «Matrix»)	п. 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); ч.1 ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2017 г.	

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Кичигин М.В.

«15» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получили:

Куркин В. В. исполнительный директор

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» августа 2016 г.



(подпись)

М.Л.П.

(подпись)